

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-17-0118-01

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | FLAMEBLOCKER N2XH 0,6/1kV vieladrig mit sektorförmigen Leitern |
| 2 | Bereich | 3x35SM+16RE; 3x35SM+16RM; 3x50SM+25RM; 3x50SM+25RM;
3x70SM+35SM; 3x70SM+35SM; 3x95SM+50RM; 3x95SM+50SM;
3x120SM+70SM; 3x150SM+70SM; 3x185SM+95SM; 3x240SM+120SM;
3x300SM+150SM; 3x300SM+70SM; 4x35SM; 4x50SM; 4x70SM; 4x95SM;
4x120SM; 4x150SM; 4x185SM; 4x240SM; 4x300SM; |
| 3 | Verwendungszweck(e) | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller | TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 1+ |
| 6 | Harmonisierte Norm | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Notifizierte Stelle(n) | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Erklärte Leistung | Die Reaktion auf Feuer: B2ca-s1a,d0,a1 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jakub Siemiński
(name)

Myślenice, 1.06.2017

(Ort, Datum)

GLÓWNY TECHNOLOG GRUPY

Jakub Siemiński
(Unterschrift)