

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 703501/2017

Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall N2XH

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: (mehradrig, Kupferleiter, sektor ein- oder mehrdrahtig und ein Kupferleiter, rund ein-, oder mehrdrahtig mit reringeren Querschnitts, Klasse 1 oder 2)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Prag 10 (HOSTIVAŘ)
Tschechien
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014
Elektrotechnisches Prüfinstitut
Pod Lisem 129
171 02 Prag 8 – Troja
Tschechien
7. Erklärte Leistung (en): Brandverhalten **C_{ca}- s1, d0, a1**
Gefahrstoffe **NPD**
- Angemessene Technische
8. Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Zertifikat Nr. 1014-CPR-0054 vom 24. 11. 2017
Klassifikationsbericht Nr. 703501-01/01 CLASS vom 22. 11. 2017
Prüfbericht Nr. 703501-01/01 vom 21. 11. 2017

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag

Datum: 28. 11. 2017

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer